

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 87**

Россия 410064 г. Саратов,
ул. Перспективная, 9а

Тел: (8452) 62-42-90
e-mail: gimnasya87@mail.ru

№ 134 от 28.03.2023 г.

**Заместителю главного
государственного инспектора
г. Саратова по пожарному надзору
Д.Н. Волкову
директора МАОУ «Гимназия № 87»
Кошеваровой Э.А.**

Информация

В ответ на Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 44/3 от 01.02.2022г. сообщаем, что на 28.03.2023г. устранены все выявленные нарушения:

№ п/п	Выполнено	Исполнитель
1	Установлены ворота с системой противопожарной защиты, которая обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание.	ИП Стенькин С.М. договор №17 от 01.04.2022
2.	Разработана техническая документация на систему противопожарной защиты	ООО «Эксперт Безопасность» договор № 02/22-132 от 28.02.2022
3	Установлена защита органов управления ППКП от несанкционированного доступа	ООО «Эксперт Безопасность» договор № 09/22-166 от 08.09.2022
4	Установлена защита органов управления ППУ от несанкционированного доступа	ООО «Эксперт Безопасность» договоры № 10/22-171 от 18.10.2022; № 01/23-189 от 01.02.2023
5	Установлено оборудование, подающее сигнал о неисправности и индикации о нахождении ППКП в дежурном режиме	ООО «Эксперт Безопасность» договоры № 12/22-178 от 08.12.2022; №

		01/23-190 от 01.02.2023
6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15	Установлено оборудование Sonar- уровень звукового давления соответствует норме.	ООО «Эксперт Безопасность» договоры № 07/22-56, №07/22-57 от 19.07.2022
16	Выполнен монтаж системы противопожарной защиты в пищеблоке	ООО «Эксперт Безопасность» договор № 06/22-144 от 27.06.2022
17	Сигналы тревоги с первого этажа, горячего цеха пищеблока отображаются на ППКП.	ООО «Эксперт Безопасность» договор № 06/22-144 от 27.06.2022

Директор МАОУ «Гимназия № 87»



Э.А. Кошеварова